

Степаново
Экземляр ТРО ДО ВОИ

Бурлачков

31.10.18



УТВЕРЖДАЮ
И.О. директора школы
С.А. Муратова

«30» октября 2015г.

**ФОРМА ПАСПОРТА
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК», ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

N 48

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска			
(наименование объекта)			
634061 г. Томск, ул. Никитина, 26 тел. (3822) 26-23-90; 26-09-72 e-mail school40tomsk@yandex.ru			
(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)			
район города Томска		Советский	
1. Форма собственности объекта	муниципальная		
2. Вид деятельности	образовательная		
3. Пользователь объекта основание пользования	МАОУ СОШ № 40 Оперативное управление, акт передачи.		
4. Размещение объекта	отдельно стоящее здание 4 этажа	Отдельно стоящее 4 этажа	_____ этаж в здании
5. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта	1989		
6. Объем предоставляемых услуг (полномочия)	1650 человек		
(количество обслуживаемых посетителей/день, проходимость)			
7. Доступность услуги для инвалидов: по типу А - полностью доступно, Б - частично доступно, В - доступно на дому, "-" - полностью недоступно)			
	А	Б	В
на кресле-коляске (К)	+		
с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА)	+		

с поражением зрения (С)		+	+		
с поражением слуха (Г)		+	+		
8. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов (заполняется на основании натурного обследования)					
Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Единица измерения	Норматив по доступности, установленный для инвалидов	Фактическое состояние, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт, замена или реконструкция)
8.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
8.1.1. Крыльцо или входная площадка					
высота площадки		см	Норматив не установлен		
габариты площадки: ширина x глубина	К	см	Не менее 220 x 220	соответствует	
поручни(ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, ОДА, С		наличие	+	
Нескользящее покрытие	К, ОДА, С		наличие	+	
навес	К, ОДА		наличие	+	
лестница наружная					
Нескользящее покрытие	ОДА, С, Г		наличие	+	
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	см	60	-	
контрастная окраска наличие первой и последней ступеней	С		Наличие	-	
поручни с двух сторон на высоте	ОДА		Наличие	-	
Горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	ОДА, С	см	70, 90		
	ОДА, С	см	Не менее 30	-	
пандус наружный					
ширина марша	К	см	Не менее 100	+	
уклон (наклона)	К	%	Не более 8%	+	
высота одного подъема	К	см	Не более 80	+	
Разворотные площадки:	К			+	

Внизу	К	см	Не менее 150 x 150	+	
промежуточная с поворотом направления движения			Не менее 150 x 150	-	
поручни у пандуса с двух сторон:				+	
На высоте	К		50; 80	+	
На высоте	ОДА	см	100	+	
горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, ОДА	см	Не менее 30	+	
Нескользящее покрытие	К, ОДА		наличие	-	
8.1.2. Тамбур					
габариты: глубина x ширина	К	см	Не менее 220 x 180	соответствует	
двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				Р+	
Ширина проема в свету	К	см	Не менее 90	соответствует	
Высота порога наружного, внутреннего	К	см	Не более 2,5	2	
8.2. Пути движения					
8.2.1. Коридоры/холлы					
ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	см	Не менее 120	соответствует	
Разворотные площадки	К	см	Не менее 150 x 150	соответствует	
8.2.2. Лестничные марши (в зону оказания услуги)					
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	см	60	-	установка
Контрастная окраска крайних ступеней	С		Наличие	-	установка
поручни с двух сторон	ОДА, С		Наличие	+	
На высоте	ОДА, С	см	70	80	
Горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	ОДА, С	см	30	30	
8.2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
Кабина:				-	
габариты: (глубина x ширина)	К	см	Не менее 140 x 110	-	
Ширина дверного	К	см	Не менее 90	-	

проема					
Поручни	ОДА		Наличие	-	
световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С		наличие	-	
8.3. Зона обслуживания					
8.3.1. Обслуживание через окно/прилавок		Ед.			
высота рабочей поверхности	К	см	80-110	соответствует	
габариты зоны обслуживания	К	см	Не менее 90 x 150	соответствует	
8.3.2. Обслуживание в кабинетах		Ед.			
Ширина проема двери в свету	К, ОДА	см	Не менее 90	90	
зона для кресла-коляски	К	см	Не менее 150 x 150	соответствует	
8.3.3. Обслуживание в зале					
Ширина проходов	К	см	Не менее 120	соответствует	
высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	см	80-110	соответствует	
8.3.4. Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, ОДА	Ед.			
Доля мест для колясочников	К	%	Не менее 2	2	
Ширина прохода к месту для колясочника	К	см	Не менее 120	соответствует	
доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	шт.	Не менее 1	-	создание
8.4. Санитарно-бытовые помещения					
8.4.1. Санузел					
знак доступности помещения	К, ОДА		Наличие	-	создание
Ширина дверного проема	К	см	Не менее 90	соответствует	
тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	см	30	-	создание
8.4.2. Раковина					
зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	К	см	Не менее 130 x 85	соответствует	

Высота раковины	К	см	75-85	соответству ет	
8.4.3. Кабины					
количество кабин	К, ОДА	Ед.	Не менее 1	1	
Ширина дверного проема	К	см	Не менее 90	соответству ет	
габариты (минимальные глубина x ширина)	К	см	Не менее 180 x 165	соответству ет	
опорные поручни	К, ОДА		Наличие	-	создание
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К	см	Не менее 80 x 120	-	
8.5. Средства информации и телекоммуникации					
8.5.1. Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С		Наличие	-	создание
Надписи	С, Г		Наличие	-	создание
Размещение на высоте	К, С, Г	см	Не более 160	-	создание
Высота прописных букв	С	см	Не менее 7,5	-	создание
Освещенность	С		Наличие	-	создание
Указатели, пиктограммы:	С				
Размещение на высоте	К, С	см	Не более 200	-	
Высота прописных букв	С	см	Не менее 7,5	-	создание
Освещенность	С		Наличие	-	создание
8.5.2. Тактильные средства информации о предоставлении услуги	С	шт.	Наличие	-	создание
Высота размещения	С	см	60-110	-	создание
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С		Наличие	-	создание
на кнопках управления лифта	С		Наличие	-	
на поручнях лестниц	С		Наличие	-	создание
на кабинах санитарно-бытовых помещений			Наличие	-	создание
8.5.3. Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	шт.	Наличие	-	создание
8.5.4. Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	шт.	Наличие	-	создание
8.5.5. Речевые информаторы и маяки	С	шт.	Наличие	-	создание
8.5.6. Иные средства информирования	К, ОДА, С, Г	шт.	Наличие	-	создание

8.6. Прилегающая территория объекта					
8.6.1. Вход на территорию	К	см	Не менее 90	соответствует	
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, ОДА, С		Наличие	+	
знак доступности учреждения	К, ОДА, С, Г		Наличие	-	создание
8.6.2. Парковка для посетителей					
Расстояние до входа в здание	К, ОДА	м	Не более 50	соответствует	
доля машино-мест для инвалидов	К, ОДА	%	Не менее 10%, но не менее 1 места	1	
размер места со специальным знаком	К	см	350 x 500	-	
8.6.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание					
Ширина полосы движения	К, ОДА	см	Не менее 180	-	
Указатели направления движения	К, ОДА, Г		Наличие	-	создание
высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, ОДА	см	4	4	
Дата составления паспорта "30" октября 2015 г.					
Лицо, производившее заполнение паспорта (руководитель рабочей группы)					
Заместитель директора по АХР _____ (Бендель Д.А.)					
должность		подпись		расшифровка подписи	
Руководитель объекта					
И.О. директора _____ (С.А. Муратова)					
должность		подпись		расшифровка подписи	
9. Заключение о доступности элементов объекта. (Доступный элемент отметить знаком "х").					
		К	ОДА	С	Г
1	Входная группа		х		х
2	Пути движения		х		х
3	Зона обслуживания		х		х
4	Санитарно-бытовые помещения		х		х
5	Средства информации и телекоммуникации				

6	Прилегающая территория		х		х
10. Фактическая доступность объекта.					
Степень доступности социально значимого объекта		Фактическая доступность для инвалидов			
		К	ОДА	С	Г
Объект полностью доступен					
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация			х		х
Объект недоступен, требуется адаптация		х		х	
Здание доступно для инвалидов - , недоступно для инвалидов - К , ОДА , С , Г (нужное отметить знаком "х")					

Примечание. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, ОДА - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.