

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области: юридический адрес г. Томск, пр. Мира, 26

г. Томск

(место составления акта)

" 24 " декабря 2019 г.

(дата составления акта)

16 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 54

По адресу/адресам: г. Томск, ул. Никитина, 26

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Советского района

г. Томска по пожарному надзору Яковенко Евгения Васильевича № 54 от 21.11.2019 года.

(лист документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 Г.ТОМСКА (плановая/внеплановая, документальная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 09 " декабря 2019 г. с 15 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1,5 ч.

(заполняется в случае проведения проверки фактоса, предметности, обоснованных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по указанным адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней / 1,5 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы

Советского района г. Томска УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

«11» час. «00» мин. «21» ноября 2019г. заместитель директора по ХР Бендель Д.А.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор Советского района г.Томска по пожарному надзору майор внутренней службы Яковенко Евгений Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностным лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, уполномоченных фамилия, инициалы, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по ХР Бендель Дмитрий Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководящего, иного должностного лица (должностным лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации))

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием статей (нормативов) правовых актов):

п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	резервные источники питания систем АПС и СОУЭ не обеспечивают параметры, требуемые нормативной документацией - при наличии одного источника электропитания допускается	ст. 83 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ

	использование в качестве резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме – п. 15.3 СП 5.13130.2009 (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	
2.	прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей выполнена на расстоянии менее 0,5 м. без защиты от электромагнитных наводок – п. 13.15.15 СП 5.13130.2009, п.12.67 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 83, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82), СП 6.13130.2013 (п.п. 4.8, 4.9), ГОСТ Р 53315-2009 ГОСТ Р 53316-2009
3.	соединительные линии световых оповещателей не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности - автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установки – п. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009*; ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 83, ст. 91, ст. 103, ст. 151 ФЗ-123
4.	звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. п. 4.1, п.4.2 СП 3.13130.2009 (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юр. лица)

Прилагаемые к акту документы: предписания № 54/1/1 от 24.12.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный государственный инспектор Советского района г.Томска по пожарному надзору майор внутренней службы Яковенко Евгений Васильевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(подпись, имя, отчество (полностью) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя)

" 24 " декабря 20 19 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г.Томска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 600-771

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 54/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АУТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 Г.ТОМСКА во исполнение распоряжения главного
(заместителя главного) государственного инспектора Советского района г. Томска по пожарному
надзору № 54 от «21» ноября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с «11» ч. «30» мин. «02» декабря 2019г. по «16» ч. «00» мин. «24»
декабря 2019г. проведена проверка Главным государственным инспектором Советского района
г.Томска по пожарному надзору Яковенко Евгением Васильевичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
помещений и территории МУНИЦИПАЛЬНОГО АУТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 Г.ТОМСКА, г.Томск, ул.
Никитина, 26 (наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по ХР Бендель Дмитрием Александровичем

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении и (указывае тся только выполнени е)
1.	резервные источники питания систем АПС и СОУЭ не обеспечивают параметры, требуемые нормативной документацией - при наличии одного источника электропитания допускается использование в качестве резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме – п. 15.3 СП 5.13130.2009 (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	ст. 83-123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ	01.12.2020г	
2.	прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей выполнена на расстоянии менее 0,5 м. без защиты от электромагнитных наводок – п. 13.15.15 СП 5.13130.2009, п.12.67 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6,	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82), СП 6.13130.2013 (п.п. 4.8, 4.9), ГОСТ Р 53315-2009 ГОСТ Р 53316-2009	01.12.2020г	

	ст. 83, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	
3.	соединительные линии световых оповещателей не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности - автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установки - п. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009*; ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 83, ст. 91, ст. 103, ст. 151 ФЗ-123 01.12.2020г
4.	звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. п. 4.1, п.4.2 СП 3.13130.2009 (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001 01.12.2020г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Советского района г. Томска

по пожарному надзору Яковенко Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» 12 2019г.

Предписание для исполнения получил: Яковенко Е.В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«24» 12 2019г.



Телефоны доверия: Сибирского регионального центра МЧС России 8 (3912) 98-55-47

Главного управления МЧС России по Томской области 8 (3822) 69-99-99

ПРОТОКОЛ №
об административном правонарушении

«19» декабря 2019 г.

(дата составления)

г. Томск

(место составления: город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор Советского района г.Томска по пожарному надзору
Яковенко Евгений Васильевич

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в действиях (бездействии) юридического лица (лица, осуществляющего деятельность без образования юр. лица)

Полное наименование юридического лица **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 Г.ТОМСКА**

Юридический адрес: **г. Томск, ул. Никитина, 26**

ОГРН **1027000877925** ИНН **7017024468** тел. (факс) **44-49-22**

Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица **Бендель Дмитрий Александрович**

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя **Доверенность № 42 от 24.12.2019г.** (название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Документ, удостоверяющий личность законного представителя юр. лица **паспорт 69 18 № 813747 выдан 22.06.2018г. УМВД России по Томской области** (название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Законный представитель юридического лица владеет русским языком **(предоставлен переводчик)**

(неужное зачеркнуть, в случае предоставления переводчика указать его фамилию, имя, отчество, данные о месте жительства и документ удостоверяющий личность)

Привлекалось ли ранее юр. лицо к административной ответственности и когда **не привлекалось**

Установил: **«24» декабря 2019 года в «16» часов «00» мин по адресу: г. Томск, ул. Никитина, 26** (указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушило:

п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	резервные источники питания систем АПС и СОУЭ не обеспечивают параметры, требуемые нормативной документацией - при наличии одного источника электропитания допускается использование в качестве резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме – п. 15.3 СП 5.13130.2009 (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	ст. 83 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ
2.	прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей выполнена на расстоянии менее 0,5 м. без защиты от электромагнитных наводок – п. 13.15.15 СП 5.13130.2009, п.12.67 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 83, 91, 103	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82), СП 6.13130.2013 (п.п. 4.8, 4.9), ГОСТ Р 53315-2009 ГОСТ Р 53316-2009

	Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	
3.	соединительные линии световых оповещателей не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности - автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установки – п. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	п. 13.3.6 СП 5.13130.09, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, ст. 81, ч. 6 ст. 83, ст. 91, 103, ст. 151 ФЗ-123
4.	звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. п. 4.1, п.4.2 СП 3.13130.2009 (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001

(Законодательные (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

В соответствии со ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» несёт ответственность за нарушение требований пожарной безопасности как 1) собственник имущества (свидетельство о собственности № _____ от _____), 2) лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом; другое _____

(нужное отметить, данные указать, копии прилагаются к делу)

Настоящий протокол составлен в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (Ф.И.О. законного представителя юридического лица) Бендель Дмитрий Александрович которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.4 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ. (Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; обжаловать процессуальные действия лица, уполномоченного составлять протокол; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом)

Ознакомлен: ✓

(подпись законного представителя юридического лица, расшифровка подписи)

Объяснение и замечания законного представителя юридического лица:

✓ Согласен, буду соблюдать
Ярмиз Александрович

(при необходимости объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются к нему на отдельном листе)

(подпись законного представителя юридического лица, расшифровка подписи)

Свидетели:

1. (Ф.И.О.) _____

(адрес места жительства, телефон)

1. (Ф.И.О.) _____

(адрес места жительства, телефон)

Права и обязанности, предусмотренные статьями 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ, мне разъяснены:

1. _____ 2. _____
(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)

Потерпевшим:

1. (Ф.И.О.) _____

(адрес места жительства, телефон)

1. (Ф.И.О.)

(адрес места жительства, телефон)

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.2 КоАП РФ, мне разъяснены:

1.

2.

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу,

использование тех.средств, используемых в качестве средств измерения (ст. 26.8 КоАП РФ) _____, материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи _____

(отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

Протокол составлен по результатам плановой (внеплановой) проверки на основании

(инициалы зачеркнуть)

распоряжения № 54 от «21» ноября 2019г., постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного по расследованию сообщения о пожаре от «__» ____ 201__ № ____, по результатам проверки сообщения о возгорании от «__» ____ 201__ № ____, другое _____

К протоколу прилагается: Акт проверки, доверенность (перечень прилагаемых документов)

Вы приглашаетесь для рассмотрения административного правонарушения в ОНД по Советского района по адресу: г.Томск, Московский тр. 109/4

С протоколом ознакомлен (а), копию протокола получил лично «24» 12 2019г.

✓
(подпись законного представителя юр лица)

Бендель Д.А.

(ФИО)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания)

Московский тр. 109/4

(адрес)

(подпись лица, составившего протокол)

Яковенко Е.В.

(ФИО)

Ознакомлены:

(подпись свидетеля)

(ФИО)

(подпись свидетеля)

(ФИО)

(подпись потерпевшего)

(ФИО)

(подпись потерпевшего)

(ФИО)

Копия протокола направлена (в случае составления в отсутствие лица, в отношении которого составлен протокол)

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение в соответствии с ст. 28.8, ст. 23.1, ст. 23.34 КоАП РФ

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес, наименование и адрес уполномоченного органа)

(дата, подпись приказавшего протокол)

(ФИО)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ ПО Т.О. 8 (3822) 69-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
по делу об административном правонарушении

«19» декабря 2019г.
(дата составления)

г.Томск
(место составления: город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор Советского района г.Томска по пожарному надзору
Яковенко Евгений Васильевич

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

рассмотрев протоколы об административном правонарушении (постановление прокурора о возбуждении административного дела) от **«19» декабря 2019г. №** и материалы дела на
(ненужное зачеркнуть)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 Г.ТОМСКА

Юридический адрес: г. Томск, ул. Никитина, 26

ОГРН 1027000877925 ИНН 7017024468 тел. (факс) 44-49-22

Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Бендель Дмитрий Александрович

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя Доверенность № 42 от 24.12.2019г. (название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Документ, удостоверяющий личность законного представителя юр. лица паспорт 69 18 № 813747 выдан 22.06.2018г. УМВД России по Томской области (название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Законный представитель юридического лица владеет русским языком (предоставлен переводчик)

(ненужное зачеркнуть, в случае предоставления переводчика указать его фамилию, имя, отчество, данные о месте жительства и документ удостоверяющий личность)

Привлекалось ли ранее юр. лицо к административной ответственности и когда не привлекалось

Установил: «24» декабря 2019 года в «16» часов «00» мин по адресу: г. Томск, ул. Никитина, 26
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушило:

п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	резервные источники питания систем АПС и СОУЭ не обеспечивают параметры, требуемые нормативной документацией - при наличии одного источника электропитания допускается использование в качестве резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме – п. 15.3 СП 5.13130.2009 (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	ст. 83 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ
2.	прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей выполнена на расстоянии менее 0,5 м. без защиты от электромагнитных наводок – п. 13.15.15 СП 5.13130.2009, п.12.67	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82), СП 6.13130.2013 (п.п. 4.8, 4.9), ГОСТ Р 53315-2009 ГОСТ Р 53316-2009

	НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"; п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 83, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	
3.	соединительные линии световых оповещателей не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности - автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установки - п. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, ч. ст. 81, ч. 6 ст. 83, ст. 91, ст. 103, ст. 151 ФЗ-123
4.	звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. п. 4.1, п.4.2 СП 3.13130.2009 (согласно прил. 1 к Акту первичного обследования систем от 17.01.2018г.)	п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001

(событие правонарушения, перечисление нарушений)

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

В соответствии со ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» несёт ответственность за нарушение требований пожарной безопасности как 1) собственник имущества (свидетельство о собственности № _____ от _____), 2) лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом (свидетельство о государственной регистрации права серия _____ № _____ от _____); другое лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом; (нужное отметить, данные указать, копии прилагаются к делу)

Установил, что у юридического лица ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 Г.ТОМСКА (наименование юр. лица и адрес)

имелась возможность для соблюдения правил и норм, но им не были приняты все зависящие от них меры по их соблюдению в соответствии со ст. 2.1 ч. 2 КоАП РФ.

Ходатайство со стороны законного представителя юр. лица, привлекаемого к административной ответственности _____

(при заявлении ходатайства заполнить: кассе и на кассе стадии)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1 ч. 3.2, ч. 3.3, 23.34 п. 1 ч.1 29.9, ч. 1,3,5 29.10 КоАП РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

принимая во внимание обстоятельств смягчающих или отягчающих не установлено

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства; при их отсутствии: обстоятельств смягчающих или отягчающих не установлено)

учитывая характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 Г.ТОМСКА (полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Назначить юридическому ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 Г.ТОМСКА (полное наименование юридического лица)

в соответствии со ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде предупреждения

5

Постановление вступает в силу в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ

(CONTINUED)

(федерального или местного)

(общая сумма расходов прогноза)

(федерального или местного)

(перечень изъятых документов, входящих в дело)

(перечислены все вещи, приобщенные к делу, принятое решение: возвращение законному владельцу)

(дата, № почтового отправления и № заказного письма с уведомлением, № фиска с приложенным расчетом)

(отметка о неуплате штрафа ставится в случае отсутствия документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа)

Отметка об исполнении постановления: Постановление № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
исполнено « _____ » _____ 20__ года _____ (дата и номер финансового документа)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ ПО ТО 8 (3822) 69-99-99